

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску  
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области  
(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66 E-mail: OND-  
Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 1423 / 1 / 1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению г. Новосибирска  
«Детский сад № 206»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

«31» 04 2019 г.

проведено мероприятие по надзору

Во исполнение распоряжения и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Гордиенко Алексея Александровича от 26.06.2019 № 1423 в период с 08.07.2019 года с 10 час. 00 мин. по 31.07.2019 г. до 16 час. 00 мин., старшим инспектором УНДиПР по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Климовым Вячеславом Николаевичем проведена проверка соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности на территории в зданиях и помещениях Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения г. Новосибирска «Детский сад № 206» расположенных по адресу ул. Д. Давыдова, 20а

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заведующим МКДОУ д/с № 206 Шелягиной Диной Ивановной  
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери с лестничной клетки на кровлю (чердак) не обеспечивают предел огнестойкости не менее EI 30.	п. 8.4* СНиП 21-01-97*	01.08.2020	
2.	Межэтажные перекрытия здания детского сада выполнены с пределом огнестойкости менее REI 45.	таб. 4* СНиП 21-01-97*	01.08.2020	
3.	Помещения гладильной, сушилки и склада здания прачечной не оборудованы системой оповещения и управления людей при пожаре.	п.6.7* СНиП 21-01-97*; таб. 1,2 НПБ 104-03	01.08.2020	
4.	Помещения гладильной, сушилки и склада здания прачечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 7.29 СНиП 21-01-97*; таб. 3 НПБ 110-03	01.08.2020	
5.	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по	ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.п. 14.1, 14.3, 14.4 СП 5.13130.2009	01.08.2020	

пожарной безопасности (установки смонтированные с выводом извещения о пожаре, с последующей передачей в подразделение пожарной охраны без участия персонала объекта, выполнены без учета положений п.п. 14.1, 14.3, 14.4 Свода правил 5.13130.2009.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в \_\_\_\_\_ августе \_\_\_\_\_ 2020 года  
(квартале, месяце)

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Справочная информация (выдержки из ст. 19.5 КоАП РФ):

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Старший инспектор ОНДиПР по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Климов В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» 04 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ д/с № 206 Шелягина Дина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

